



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

KABELY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU ULOŽENY V SAMOSTATNÉ KABELOVÉ TRASE POD OMÍTKOU - MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ 10MM - V PROSTORU PŮDY BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU ULOŽENY V BEZHALOGENOVÝCH TRUBKCH ph , KTERÉ BUDOU PŘÍCHYCENY POMOCÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU.

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  Atelier Velehradský, s. r. o. Lubušina 103/76, 623 00, Brno IČ: 202 63 140 E: kvch@velehradsky.cz T: +420 547 221 556		STUPNĚÍ PRŮJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY I. STAVEBNÍ ZÁKRES D. DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.4.7. ZARUČENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOVODY DATUM: 5 / 2014 MĚŘÍTKO: 1:100 KRESLIL: Pavlů JH KONTROLOVAL: Pavlů JH		AUTORIZACE:	
OBJEDAVATEL: PAVLŮ JIH Frenštát pod Radhoštěm příj. 402 001 000 E: pavlu.jih@frenstat.cz T: +420 585 111 111		STAVBA: Město Frenštát pod Radhoštěm Frenštát p.R., p.č.: 1613		NÁZEV VÝKRESU: NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3.NP	
ČÍSLO AKCE: 1250		NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.			
STUPNĚÍ PRŮJEKTU: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: I.	ČÁST PRŮJEKTU: D	PROJEKČNÍ ČÁST: EL-36	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE: