



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Ateliér Velehradský, s. r. o		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
		Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno		STAVEBNÍ OBJEKT: I.			
		IČ: 292 63 140		ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
		E: tichy@velehradsky.cz		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY			
T: +420 547 221 936				DATUM: 5 / 2014			
SUBDODAVATEL:		PAVLŮ JIŘÍ		MĚŘÍTKO: 1:100			
		Projektce st. zařízení a inženýrství Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: pavlu@iscoll.cz IČO: 15582647		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří 			
STAVEBNÍK:		Město Frenštát pod Radhoštěm		KRESLIL: Pavlů Jiří 			
MÍSTO STAVBY:		Frenštát p.R., p.č.: 1613					
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU:			
1250				NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SCHEMA ZAPOJENÍ			
STUPEŇ PD:		STAVEBNÍ OBJEKT:		PROFESNÍ ČÁST:		Č. VÝKRESU:	
DPS		I.		EL-38		Č. REVIZE:	
		D				Č. PARÉ:	