

POZNÁMKA :

EL. ROZVODY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU BUDOU PROVDENY KABELY CYKY - MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ OMÍTKOU 20mm.
ROZVODY PROVEDENÉ VOLNĚ BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY TYPU CXKH-R.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA

Ocelový kabelový žlab - trasa silového vedení NN

Ocelový kabelový žlab - trasa vedení NN SE ZARUČENOU FUNKČNOSÍ PŘI POŽÁRU

Ocelové kabelové žlaby budou osazeny na nosných konstrukcích , které budou přikotveny ke stěně nebo do konstrukce stropu. Kabelové budou použity jako náhodný vodič pospojování - kabelové žlaby bodu pomocí vodiče CYA 25mm2 zž připojeny na svorkovnici PE rozvodnice HR.

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	**Atelér Velehradský, s. r. o** Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 83 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936	STUPEŇ PD:	DOKUMANTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		STAVEBNÍ OBJEKT:	I.
		ČÁST PD:	D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ
		PROFESNÍ ČÁST:	D.1.4.7 -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY
SUBDODAVATEL:	**PAVLŮ JIŘI** Projekce el. zařízení a telekomunikací Kpt.Jaroše 37, 658 01 Bzenec Tel.: 518 381 286, 602 516 677 E-mail: pavlu.jiri@seznam.cz, IČO: 15982467	DATUM:	5 / 2014
		MĚŘÍTKO:	1:100
STAVEBNÍK:	Město Frenštát pod Radhoštěm	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Pavlů Jiří
MÍSTO STAVBY:	Frenštát p.R., p.č.: 1613	KRESLIL:	Pavlů Jiří
ČÍSLO AKCE: 1250	NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.	NÁZEV VÝKRESU:	KABELOVÉ ŽLABY 1.PP
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: I.	ČÁST PD: D	PROFESNÍ ČÁST: Č. VÝKRESU: EL-04
			Č. REVIZE:
			Č. PARÉ:

AUTORIZACE: