

Rozvaděč R-03

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE

VELKOBSAHOVÝ PLASTOVÝ ROZVADĚČ
OCELOPLECHOVÉ DVEŘE
POD OMÍTKU

MIN. KRYTÍ

IP 30

PŘÍVOD

SPODEM

VÝVODY

NAHORU I DOLŮ

UMÍSTĚNÍ

CHODBA M.Č. 026

BARVA

RAL 9016 – BÍLÁ

PROUD. SOUSTAVA

3NPE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S




ZKRATOVÁ ODOLNOST

10 kA

OCHRANA DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :

- ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA:

Tabulka revizí					
Číslo revize		Popis		Datum	Zpracoval
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			AUTORIZACE:
 Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 252 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 VELEHRADSKÝ		STAVEBNÍ OBJEKT: I.			
SUBODDÁVATEL:		ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
PAVLŮ JIŘÍ <i>Projektová a inženýrská společnost</i> Kpt.Jaroslava 37, 680 01 Blatná tel. 602 581 186 fax 616 494077 E-mail: pavlu@proiect.cz IČO: 10580647		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY			
STAVEBNÍK:		DATUM: 5 / 2014			
MÍSTO STAVBY:		MĚŘITKO:			
Frenštát p.R., p.č.: 1613		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří 			
KRESLIL: Pavlů Jiří 					
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: ROZVODNICE R-03			
1250					
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:
DPS	I.	D	EL-17		

