

### TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE

PLASTOVÝ ROZVADĚČ MOELLER – GLOBAL LINE  
OCELOPLECHOVÉ DVEŘE  
POD OMÍTKU

MIN. KRYTÍ

IP 30

## PŘÍVOD

ZHORA

## VÝVODY

NAHORU I DOLÙ

## UMÍSTĚNÍ

CHODBA M.Č. 002

BARVA

BÍLÁ

PROUD. SOUSTAVA

3NPE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S


## ZKRATOVÁ ODOLNOST

10 kA

OCHRANA DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :

- ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA:

Číslo revize		Popis		Datum		Zpracoval	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>Atelier Velehradský, s. r. o.</b> Libušín údolí 103/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: <a href="mailto:tichy@velehradsky.cz">tichy@velehradsky.cz</a> T: +420 547 221 936				STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STÁVNÍ OBJEKT: I. ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOJDY		AUTORIZACE:	
SUBODOVATEL: <b>PAVLŮ JIŘÍ</b> <small>Pracoviště: Pekařská 37, 680 01 Brno-venkovice          Psp.Jariska 37, 680 01 Brno-venkovice          tel: 602 981 160 fax 602 981 0457          Email: pavlu@fscall.cz IČO: 18602647</small>				DATUM: 5 / 2014 MĚŘÍTKO:			
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm				DOPROVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří <i>Pavlů Jiří</i>			
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613				KRESLIL: Pavlů Jiří <i>Pavlů Jiří</i>			
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: <b>1250 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.</b>				NÁZEV VÝKRESU: <b>ROZVODNICE R-02</b>			
STUPEŇ PD:		STÁVNÍ OBJEKT:		ČÁST PD:		PROFESNÍ ČÁST:	
						Č. VÝKRESU:	
						Č. REVIZE:	
						Č. PARÉ:	
<b>DPS</b>		<b>I.</b>		<b>D</b>		<b>EL-16</b>	

