



Rozvodnice R-14

Rozvodnice bude plastového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak .  
Přívod a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice ER kabelm CYKY-J 4x16mm2 , který bude ukončen na hl. vypínači rozvodnice

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><b>Ateliér Velehradský, s. r. o</b> Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div>		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		AUTORIZACE:		
<div><b>PAVLŮ JIŘÍ</b> <small>Projekce aI. zařízení a inženýrské Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: j.pavlu@tiscali.cz IČO: 15582647</small></div>		STAVEBNÍ OBJEKT: I.				
		ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY				
		DATUM: 5 / 2014				
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří				
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		KRESLIL: Pavlů Jiří				
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: ROZVODNICE R-14				
1250						
STUPĚŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	I.	D	EL-25			