



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

KABELY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ BUDOU ULOŽENY V SAMOSTATNÉ KABELOVÉ TRASE POD OMÍTKOU - MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ 10MM - V PROSTORU PŮDY BUDOU PROVEDENY KABELY SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU ULOŽENY V BEZHALOGENOVÝCH TRUBKCH ph , KTERÉ BUDOU PŘÍCHYCENY POMOCÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: I. ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 -ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOŠVODY		AUTORIZACE:		
SUBODAVATEL: PAVLŮ JIŘÍ Projektant, architekt a inženýr Popelářská 25, 602 01 Dobruška tel.: 602 881 586 fax: 616 484077 E-mail: pavlu@brno.cz, 602 1556244		DATUM: 5 / 2014 MĚŘÍTKO: 1:100				
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří 				
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		KRESLIL: Pavlů Jiří 				
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PŮDA				
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: I.	ČÁST PD: D	PROFESNÍ ČÁST: EL-37	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ: