



RK Beskyd spol. s r.o.

Na vědomí všem účastníkům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zakázky:

„Zpracování PD - stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“

Zadavatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R., zastoupeno RK Beskyd spol. s r.o., Nám. Míru 20, 744 01 Frenštát p. R.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Gabriela Polášková, vedoucí RK Beskyd spol. s r.o., telefon 556 840 266, 777 606 6432, email: frenstat@nemovitost.com

Dotaz č. 1:

Kdy se prováděla oprava střech novými hydroizolačními pásy?

Odpověď č. 1:

Oprava střech novými hydroizolačními pásy u BD Dolní 307-309 proběhla v 9/2005.

Dotaz č. 2:

Budou k dispozici revizní zprávy k ochraně před bleskem?

Odpověď č. 2:

Platné RZ k ochraně před bleskem u BD Dolní 307-309 jsou k dispozici u správce BD RK Beskyd spol. s r.o.

Dotaz č. 3:

Ochranu před bleskem řešit jako opravu nebo navrhnout novou v souladu s platnými předpisy? Předpoklad je, že asi nebude dostačovat počet svodů.

Odpověď č. 3:

Ochranu před bleskem vzhledem k plánovanému zateplení střech a novým střešními krytinám požadujeme navrhnout novou v souladu s platnými předpisy.

Dotaz č. 4:

Předpokládám správně, že součástí PD nebude výměna žádných výplní otvorů?

Odpověď č. 4:

K výměně výplní otvorů dojde dle posouzení stavu jen ve strojvných výtahů (okno a dveře na střechu).

Dotaz č. 5:

Je součástí díla i inženýrská činnost včetně zajištění vydání povolení stavby, popř. správní poplatky za případné povolení?

Odpověď č. 5:

Součástí díla je inženýrská činnost kromě vlastního podání žádosti o stavební povolení a správního poplatku. Bližší informace uvedeny v zadávacích podmínkách.

Ve Frenštátě p. R. dne 7.1.2021

Gabriela Polášková
RK Beskyd spol. s r.o.