

Martina Jandová
janda + zezula architekti
tř. 28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek

Váš dopis: 22.11.2017
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 496/17dm
Datum: 29.11.2017

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.774871/17 pro stavbu „Obnova schodiště na Horečkách - Frenštát“ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Stavebního povolení na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnost CETIN.

Před zahájením stavebních prací je nutno vedení vytyčit a v případě kolize se stavbou, kontaktujte zaměstnance společnosti CETIN, k upřesnění podmínek ochrany.

V případě, že kabel NN bude procházet nosnou konstrukcí zídky, bude na vedení, bez přerušení, nasazená chránička a ta umístěna do základu. Podél bude uložena náhradní chránička o průměru min.60 mm.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
164