



Zához zeminy

hutník dle TPK4 a TP146

Výstr.folie

Pískové lože

800

200

350

Zemnič FeZn d=10

1 x DVR 75

DRUH VEDENÍ		SÍLOVÉ KABELY DO			SDĚLovací KABELY		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V BET. CHRÁNĚČÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BET. CHRÁNĚČÍCH			
SÍLOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	1)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30
SDĚL.KABELY– V BET. CHRÁNĚČÍCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30

DRUH VEDENÍ		SÍLOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V BET. CHRÁNĚČÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BET. CHRÁNĚČÍCH			
SÍLOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,40	0,20	0,30	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10	0,20	0,40	0,20	0,50	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10	0,20	0,40	0,20	0,50	0,50	1)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL.KABELY– V BET. CHRÁNĚČÍCH		0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Macháčková		Macháčková	STUPEŇ	DSP
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM		DATUM	03/2019
INVESTOR	Město Frenštát pod Radhoštěm				MĚŘÍTKO	schéma
AKCE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI KOMUNIKACE UL. ROŽNOVSKÁ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					FORMÁT	1xA4
					ZAK.ČÍSLO	1711
					ČÁST DOKUMENTACE D	
VÝKRES ŘEZY VÝKOPŮ					PŘÍLOHA D.3	SOUPRAVA