



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/23610/2021/l.szabo /spis 4180/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 12.08.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 - dodatek

Název zakázky **Oprava místních komunikací II, Frenštát pod Radhoštěm.**

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 10.08.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

- v poskytnuté slepém výkazu výměr – soupisu prací v „SO 06 a SO 07“ jsou uvedeny stavební položky č. 4 a 5 „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm (60 mm)“....celkem 2 502 m², avšak v PD (Technickém popisu) jsou uvedeny tyto asfaltobetonové směsi / vrstvy z nemodifikovaného asfaltu. Prosíme Vás o sjednocení a uvedení správných typů těchto směsí / vrstev, pokud bude možno.

Vysvětlení ZD č. 1:

Platí položky uvedené ve slepém výkazu výměr - soupisu prací v "SO 06 a SO 07"

SO 06: - stavební položka č. 4 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3m po zhutnění tl. 60mm - 701,00m²

SO 07: - stavební položka č. 5 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m, po zhutnění tl. 50mm - 1081,00m²

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 12.08.2021

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje města
Ing. Vladimíra Martiníková – referent odboru investic a rozvoje města