



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/15461/2022/laszabo /spis 2638/2022

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 24.05.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02

Název zakázky Rekonstrukce ulice Havlíčkovy, včetně navazujících ploch v atriu přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 24.05.2022, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Dovoluji si Vás požádat o specifikaci žulových kostek 6/6/6 cm a 10/10/10 cm. Požaduje zadavatel kostky štípané nebo řezané?

Odpověď:

Na komunikace se používá výhradně kostka štípaná, velikost 10x10x10, na chodníky (pod schodištěm) kostky 6/6/6 - ze čtyř stran řezané pochůzí povrch štípaný.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Jedná se o přeložku vodovodního řadu DN 80. Dovoluji si Vás požádat o zaslání vyjádření k sítím od společnosti SmVaK. Neuvažuje zadavatel o stanovení pevné ceny na přeložku vodovodu DN 80? Z našich zkušeností víme, že SmVaK si v konečné fázi chce tyto přeložky provádět sám, svými kapacitami. Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.

Odpověď:

Dodavatelem trubní částí přeložky vodovodního řádu bude SmVaK Ostrava a.s., jehož cena bude pevně stanovená. Zhotovitel v rámci položkového rozpočtu nebude naceňovat (položky budou nulové) tyto položky: část 8 – položky 25-44, část 87 – položky 45-55, část 89 – položky 56-61, 62-91, 92, 103, 105, 106, viz Zadávací podmínky čl.5 Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Pevně stanovená cena SmVaK Ostrava a.s. je uvedena v příloze č.3 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, čl. III Cena díla:

III. Dodávka SmVaK Ostrava a.s.

Cena bez DPH:	292 156,80 Kč
DPH 21%	61 352,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	353 509,73 Kč

Smlouva o zabezpečení části přeložky vodovodního řádu bude uzavřena mezi Zhotovitelem a společností SmVaK a.s.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 24.05.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje
Ing. arch. Martin Janda

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje