

# PRAVIDELNÁ ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

zahájené 8.11.2017  
ukončené 15.11.2017

revizní technik Ivan Vondřík  
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A  
Skotnice 65 tel.773884838  
zdroje elektrického proudu:

tiskopis E  
ČSN 33 1500  
ČSN 33 2000-6  
objekt Spol.prostory domu  
č.p.434 ul.Dolní  
Město Frenštát nám.Míru 1

a) vlastní..... generátorů(dynam)o výkonu..... kVA  
b) cizí..SME.....transformátoru o výkonu..... kVA  
c) jiná zařízení..... kVA  
transformátory.....ks.....kVA kondenzátory.....ks..... kVAR

Soustava TN-C-S 400/230 V,ochrana před dotykem neživých částí je samočinným odpojením od zdroje  
čl.413.1.1.1. ČSN 33 2000-4-41 živých částí krytím izolací

Instalováno(připojeno):

... ks motorů,svářeček, pod.celkem.....kW(kVA)  
.....ks.tepelných spotřebičů(i přenosných)..... kW  
.108..ks.žárovkových,zářivkových,výboj.svítidel.....8,4 kW  
.....ks.jiných spotřebičů nebo zařízení..... kW(kVA)  
Celkem instalováno :.....8,4 kW

Stav el. zařízení od poslední revize

.....stejný

Při revizi odpojeno vadné el. zařízení

v.....nebylo

Měření izolačních odporů provedeno přístroji

Další použité přístroje - Terromet.č.77542 Digiomm 20L č.0777E/97  
MX 340 č.05009303 Fitest 45 č.703 100, Pu 182 , Megmet 500V  
Instaltest č.12037187

## Celkový posudek

**El.zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu.** ČSN 33 1500 (čl.6.1.2). Datum příští revize:v roce 2022

Tato zpráva o revizi má -3- stran

Počet vyhotovení zpráv -3-

Rozdělovník: 3x provozovatel Počet příloh --  
1x RT



RK BESKYD spol. s r.o., náhřestí Míru 20  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
DIČ: CZ47679531 tel. 556 840 266

.....  
podpis provozovatele



.....  
podpis revizního technika

Revidovaný objekt blok 434

Strana -2-

## Všeobecně

Jedná se o revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500, 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-6, kde předmětem revize el. instalace společných prostor. Starší zařízení se posuzuje podle ČSN dříve platných.

## Dokumentace

Byla předložena dokumentace: u provozovatele

## Prostředí

Určeno projektem /protokolem/ dle ČSN 33 2000-3 jako : normální

## Provedené úkony

- posouzení skutečného stavu el. zařízení
- zjištění poslední elektrotechnické a předchozích závad
- měření Riz a Zs, ověření naměřených hodnot
- prohlídka a ověření funkce zařízení
- zjištění nedodělků

DS - bet. skořepina u vstupu, typ. RIS-2, v.č. 528

3xPH0/2x200+63A, z HDS do el. měř. rozv. (HDV) AYKY 4x35mm<sup>2</sup> 3xPH0/100A, z HDS do el. měř. (HDV)

**Elektroměrový rozvaděč** I.P levý: nástěnný, typ. JOP2, OCEp, IP40/20, v.č.173

Hlavní přívod AYKY 4x35mm<sup>2</sup> z HDS

Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,29, 0,28, 0,34 Ohm

1- lx hl. jistič byt jistič IJV 20A

lx hl. jistič byt jistič IJV 25A

lx hl. jistič výtah jistič ITV 25A

kotelna CYKY 5x4mm<sup>2</sup>

prádelna AYKY 4x6mm<sup>2</sup>

Rizo>20 Mohm

Rizo>20 Mohm

Rizo>20 Mohm

**Elektroměrový rozvaděč** I.P levý: nástěnný, typ. JOP2, OCEp, IP40/20, v.č.173

Hlavní přívod AYKY 4x35mm<sup>2</sup> z HDS

Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,29, 0,29, 0,29 Ohm

1- rezerva poj. E27/-A

rezerva poj. E27/-A

rozv. nouz. osvětlení jistič IJV 16A

sv. suterén 1 jistič IJV 10A

sv. suterén 2 jistič IJV 10A

sv. suterén 3 jistič IJV 10A

sv. suterén 4 jistič IJV 10A

sv. suterén 5 jistič IJV 10A

zás. dílna (prádelna) jistič IJV 10A

sv. schodiště 1. okruh jistič IJV 10A

sv. schodiště II. okruh jistič IJV 10A

vyp. schodiště I. okruh

vyp. schodiště II. okruh přep. den/noc

zdroj Tesla

schodišťový automat ELKO

2- lx hl. jistič byt jistič IJV 16A

lx hl. jistič byt jistič Schrack 25B/1

lx hl. jistič spol. prostory jistič IJV 20A

lx hl. jistič mandl 4x elektroměr jistič ITM 25A

Rizo>20 Mohm

Rizo>20 Mohm

Rizo>20 Mohm

Rizo>20 Mohm

**Elektroměrový rozvaděč** 2.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2457

1- 2x hl. jistič byt 2x elektroměr byt jistič IJV 25A

Rizo>20 Mohm

Hlavní přívod AYKY 4x35mm<sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,27, 0,26, 0,26 Ohm

**Elektroměrový rozvaděč** 2.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.1334

Hlavní přívod AYKY 4x35mm<sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,26, 0,24, 0,20 Ohm

1- 2x hl. jistič byt 2x elektroměr byt lxSPH-Q

lx RP 700 - nefunkční jistič IJV 25A

Rizo>20 Mohm

**Elektroměrový rozvaděč** 3.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2547

Hlavní přívod AYKY 4x35mm<sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,27, 0,26, 0,25 Ohm

1- 2x hl. jistič byt	2x elektroměr byt	jistič Siemens W20A	Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 3.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,29, 0,31, 0,30 Ohm			
<b>Elektroměrový rozvaděč 4.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2468</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,31, 0,46, 0,40 Ohm			
1- lx hl. jistič byt	jistič IJV 15A		
lx hl. jistič byt	jistič IJV 25A		
<b>Elektroměrový rozvaděč 4.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2472</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,29, 0,20, 0,23 Ohm			
1- lx hl. jistič byt	jistič IJV 15A		Rizo>20 Mohm
lx hl. jistič byt	jistič Schrack 16B/1		
zás. 230V - multipřepínač Zs= 0,34 Ohm			
<b>Elektroměrový rozvaděč 5.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2528</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,36,0,43, 0,42 Ohm			
<b>Elektroměrový rozvaděč 5.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.1384</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,34,0,35, 0,32 Ohm			
1- 2x hl. jistič byt	jistič SIEMENS W20A		Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 6.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2504</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,29, 0,30, 0,31 Ohm			
<b>Elektroměrový rozvaděč 6.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.1942</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,25, 0,31, 0,26 Ohm			
1- 2x hl. jistič byt	jistič SIEMENS W20A		Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 7.P levý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.2522</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,32, 0,36, 0,34 Ohm			
1- 2x hl. jistič byt	jistič IJV 16A		Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 7.P pravý: nástěnný, typ. JOP1, OCEp, IP40/20, v.č.1696</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,28, 0,29, 0,30 Ohm			
1- lx hl. jistič byt	jistič IJV 20A		Rizo>20 Mohm
lx hl. jistič byt	jistič Schrack 20B/1		Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 8.P levý: nástěnný, typ. JOP2, OCEp, IP40/20, v.č.2289</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,31, 0,27, 0,34 Ohm			
1- 2x hl. jistič byt	jistič IJV 25A		Rizo>20 Mohm
<b>Elektroměrový rozvaděč 8.P pravý: nástěnný, typ. JOP2, OCEp, IP40/20, v.č.024</b>			
Hlavní přívod AYKY 4x35mm <sup>2</sup> z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,23,0,20, 0,21 Ohm			
lx hl. jistič	byt	jistič Schrack 25B/1	Rizo>20Mohm
lx hl. jistič	byt	jistič IJV 20A	Rizo>20Mohm
lx hl. jistič	odsávání	jistič ITV 25A	Rizo>20Mohm
ovl. odsávání	2x poj. E27/2A		Rizo>20 Mohm
4x časové relé odsáv.	SA10		
4x stykač odsáv.			
2x ventilátor	jistič ITM 3,2A		Rizo>20 Mohm
lx ventilátor	jistič ITM 3,6A		Rizo>20 Mohm
lx ventilátor	jistič J7K50 3,2A		Rizo>20 Mohm
Rozvaděč STA - OCEp, nástěnný, IP 40/20 UZAMČEN			
Rozvaděč nouz. osvětlení: OCEp, nástěnný, typ RN 10, IP 40/20, v.č. ODPOJEN			
1- 2x tahový vyp. nouz. 400V/25A			
2x světla	poj. E27/25A		
24V ovl. stykač	2x poj. E27/20A		
230V ovl.	poj. E27/10A		
selenový usměrňovač KJ117 28/10rn			
stykač V13D			
stykač KB-0			
čas. Relé TU60			
relé RP700			
Místnosti:			
Chodba/schodiště	sv. zář. lx36W	16ks	Zs= 0,31 - 0,59 Ohm
	sv. zář. nouz. 11W	16ks	tř. II



Chodba sklady 1-8P.	sv. žár. lx60W	40ks	tř. II
Vstup	sv. žár. lx60W	3 ks	tř. II
Chodba sklep	sv. žár. lx200W	lks	tř. II
	sv. žár. lx60W	lks	tř. II
Chodba sklep vpravo	sv. žár. lx60W	7ks	tř. II
Spoj. chodba	sv. žár. lx100W	2ks	tř. II
Chodba sklep vlevo	sv. žár. lx200W	7ks	tř. II
	sv. žár. nouz. lx40W	lks	tř. II
Kolárna sv. žár.	lx200W	2ks	tř. II
Úklidová místnost	sv. žár. lx200W	lks	tř. II
HUV	sv. žár. lx200W	lks	tř. II
Prádelna/dílna	sv. zář. 2x36W	3ks	tř. II
	sv. žár. lx200W	lks	tř. II
	zás. 230V	7ks	Zs= 58 - 83 Ohm
	zás. 400V/16A	lks	Zs= 0,59 - 0,53 Ohm
	vypínač pračka 400V/25A	lks	odpoj.
Kočárkárna	sv. žár. lx200W	2ks	tř. II

## Závěr

Posouzení stavu el.zařízení z hlediska bezpečnosti bylo provedeno podle vyhl.č.48/1982 Sb., CSN 33 2000,CSN 33 2000-3,33 2000-4-41 ČSN 33 0165 ČSN 33 3210.

jejich správná činnost dle ČSN 33 2000-1,čl.13N6.2El. zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám ČSN Obsluhovat zařízení mohou pracovníci poučení a seznámeni dle vyhl.50/1978 Sb.