

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: **7.12. 2021**

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu)

**RK Beskyd spol.s r.o., náměstí Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm
bytový dům na ul. 6.května č. 98, Frenštát p. Radhoštěm**

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení

Hanzelka Libor - ev.číslo 22 224/7/17/R – PZ – e,f,g

Druh revize: **Provozní, dle vyhl. ČUBP č.85/78 Sb.**

Označení zařízení (předmět revize):

**Společné rozvody zemního plynu od hlavního uzávěru K800 DN 70 v suterénu budovy,
k uzávěrům DN 32 před plynoměry v bytových jádrech na WC a plynové rozvody pro
napojené spotřebiče v jednotlivých bytech, s max. provozním přetlakem 2,2 kPa.**

Druh zařízení: **F – rozvod plynu,**

Za provozovatele se zúčastnil: **uživatelé jednotlivých bytů**

Celkové zhodnocení zařízení:

Revidované zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje **2** strany

v... **Novém Jičíně** ... dne **7. 12. 2021**

Rozdělovník: **společenství vlastníků
revizní technik**



**Hanzelka Libor, Kpt. Jaroše 1195/10, Nový Jičín
Číslo opr .5626/7/07/PZ-R-V,VI,VII**

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.
Název organizace a číslo oprávnění

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení, § 8, písm. d. vyhl. 85/78 Sb.**
B. Údaje o měřeních a zkouškách, § 8, písm. c. vyhl. 85/78 Sb.
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění, § 8, písm. f. vyhl. 85/78 Sb.
D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, příp. kontrol, § 8 písm. h. vyhl. 85/78 Sb.
E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení, § 4, odst. 2, vyhl. 85/78 Sb.
F. Celkové zhodnocení, § 8 písm. i. vyhl. 85/78 Sb.

A: Technické hodnoty:

Jedná se o kontrolu plynového zařízení v bytovém domě č. 98 na ul. 6.května ve Frenštátu pod Radhoštěm, od hlavního uzávěru K800 DN 70, který je umístěn v samostatné místnosti v suterénu budovy, ke dvěma trasovým kulovým uzávěrům DN 50 v suterénu, které jsou osazeny na začátku dvou stoupacích potrubích v bytovém jádru, až k uzávěrům před napojenými spotřebiči v jednotlivých bytech. Samotné napojené plynové spotřebiče nejsou součástí této kontroly a revizní zprávy.

Revidovaný plynový rozvod je svařovaný a spojovaný z ocel. trubek černých, bezešvých, veden po zdivu a je opatřen nátěrem. Část plynového rozvodu v bytech je spojována z měděných trubek. Při prostupu přes zdivo a stropy je potrubí vedeno v chránici trubce a ke zdivu připevněno konzolami. Na nejnižších místech jednotlivých stoupaček je umístěn vývod pro odčerpávání případného kondenzátu, ukončen zátkou. Před všemi plynoměry, které jsou umístěny v bytovém jádru na WC a před místy se spotřebiči, jsou osazeny uzavírací armatury, které mají ovládací prvky. Celý plynový rozvod je proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Napojené spotřebiče:

Byt č. 1 – p. Balážová	PS Amica, plyn. kotel Immergas,
Byt č. 2 – p. Šenkýř	PS Amica, plyn. kotel Immergas Vitrix TERA
Byt č. 3 – p. Frňka	PS Amica, plyn. kotel Immergas Mini Elo
Byt č. 4 – p. Sládečková	VD Whirpool, plyn. kotel Immergas
Byt č. 5 – p. Tobiašová	PS Mora 162, plyn. kotel Immergas
Byt č. 6 – p. Sedláček	PS 2220, plyn. kotel Immergas
Byt č. 7 – p. Čípová	PS Mora K160, plyn. kotel Immergas,

B: Při revizi byly provedeny tyto zkoušky:

1. ovladatelnost a funkce uzávěrů před spotřebiči, před plynoměry, trasové uzávěry a hlavní uzávěr.
2. vizuální kontrola technického stavu viditelné části plynové instalace.
3. zkouška těsnosti rozebírat. spojů detekčním přístrojem Ex TEC PM 4 – nebyl zjištěn únik plynu

C: Závady a nedostatky, termíny odstranění:

1. Nutno vyměnit ohebnou připojovací hadici ke sporáku v kuchyni bytu č. 1 - p. Balážová, č.2 – p.Šenkýř a v bytě č.3 – p. Frňka. Zařízení je ve špatném technickém stavu a na hranici životnosti.

Doporučený termín: 31.1.2022

D+E: Předchozí provozní revize plynového zařízení byly bez závad. Ostatní revize, které souvisí z provozem PZ, nebyly předloženy.

Provozní revize byla provedena dle technologického postupu, v souladu s platnými předpisy, ČSN, TPG a vyhl.ČUBP č.85/1978 Sb. Další provozní revize bude provedena nejpozději v prosinci 2024.

Doporučuji provádět kontrolu odtahu spalin od kotlů v jednotlivých bytech dle platné vyhlášky odbornou kominickou firmou a servis spotřebičů odbornou servisní firmou.

F: Revidované odběrní plynové zařízení je způsobilé k dalšímu bezpečnému provozu.

V Novém Jičíně dne 7.12.2021

Hanzelka Libor
revizní technik PZ



[Handwritten signature]