



SVÍTIDLA :

- "A"-LEDEX PANLED 30W 3000-D220 840 -30W, 3000lm
- "B"-LEDEX ZM 3401 LED CEILING,11,5W, 949lm, IP44
- "C"-V-TAC LED PÁSEK 12V 6500K, 36W, 4000Lm, IP65, VODĚODOLNÝ-5m.

PŘÍSTROJE :

- SPÍNAČ ABB ŘAZENÍ 1, 10A, 2330V, BILÝ, IP20 POD OM.
- SPÍNAČ ABB ŘAZENÍ 6, 10A, 2330V, BILÝ, IP20 POD OM.
- ZÁSUVKA 230V POD PODHLEDEM, ZÁSUVKOVÝ LED ZDROJ T-LED 05308, 12V, 60W, V MEZISTROPU-NAPÁJENÍ LED PÁSKU.

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN-S KABELEM CYKY POD OMÍTKOU A V MEZISTROPU. STÁVAJÍCÍ INSTALACE V REKONSTRUOVANÉM PROSTORU BUDE DEMONTOVÁNA. NOVÉ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ OKRUH. V DANÝCH MÍSTNOSTECH-ČÍSLOVÁNÍ OKRUHU DLE STÁVAJÍCÍHO VÝVODU V ROZVÁDĚČÍ.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/ TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- OCHRANA ZAKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - IZOLACI
 - PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

- OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
 - DOPLNĚNÁ - DOPNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed 3 :

VIZ STÁVAJÍCÍ PROTOKOL

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-7-701 : SPRCHA-ZÓNY, UMYVACÍ PROSTOR

PROJEKTOVAL	MICHNA ROSTISLAV		ELPROJEKT MICHNA ROSTISLAV			
ODP.PROJEKTANT	MICHNA ROSTISLAV		DŘÁHY 192, FRENŠTÁT P.R.			
ZAK. ČÍSLO	22 – 010		IČ 18078231, ČKAIT 1101842			
INVESTOR	MĚSTO FRENŠTÁT P.R.		MOB. 605 725 057			
MÍSTO STAVBY	FRENŠTÁT P.R.					
NÁZEV STAVBY						
MŠ DOLNÍ 404, FRENŠTÁT P.R						
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1. A 2. NP						
OBJEKT	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP EL.INSTALACE		ARCHIVNÍ ČÍSLO 22-010/3			