



Legenda

- Teplá voda
- Studená voda
- Namíchaná TUV -30°C

Potrubií vedeno pod stropem a v instalační přičce

TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ PITNÉ VODY PROTI ROSENÍ A ZAHŘATÍ:
PRO VŠECHNY PRŮMĚRY POTRUBÍ TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm(SV)
TL. IZOLACE PRO POTRUBÍ TV:

PRO VŠECHNA DN POTRUBÍ....t. iz. 20 mm

Navrženo potrubí - pro rozvody studené, teplé vody PPR 16

Zod. projektant	Navrhli	Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705		
Haráková S.	Haráková S.			
Investor	Město Frenštát pod Radhoštěm			
Akce	Stavební úpravy sociálního zařízení objektu mateřské školy Dolní „k.ú. Frenštát p/R			
Obsah	VODOINSTALACE - SCHÉMA		Měřítko	Číslo výkresu
			1:50	