Řez – volný terén (zeleň)



Řez – chodník



SOUBĚH S PODZEMNÍMI SÍTĚMI

KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍTĚMI

vzdálenosti v mm



Řez – komunikace



Křížení s plynovodem (vodovodem)



POZNÁMKA:

Před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních inženýrských sítí.

Jejich souběh a křížení projednat se správci sítí.

Souběh a křížení podzemních vedení musí být v souladu s požadavky správců sítí a s ČSN 73 6005.

Zemnící pásek/drát se do kabelové rýhy ukládá pod nebo vedle kabelu nn min. ve vzdálenosti 10cm.

ZODP. PROJ.	NAVRHL	KRESLIL	VED. PROJ.
TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		ÚŘAD: Měú Nový Jičín	
INVESTOR: Město Frenštát p.R., nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.			

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.
BEZRUČOVA 879
742 13 STUDÉNKA
IČ: 03692485

AKCE:
OSVĚTLENÍ 2 PŘECHODŮ V UL. FRANTIŠKA PALACKÉHO
- rozšíření soustavy veřejného osvětlení ve Frenštátě pod Radhoštěm

FORMÁT	2A4
DATUM	10/2022
ARCH. ČÍSLO	01/2022
STUPEŇ PD	územní souhlas
MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D-07

ČÁST: D. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OBSAH:
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELU VO V ZEMI