

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekční a inženýrská činnost Groman a
spol., s.r.o.
Bezručova 879
74213 Studénka

Značka: 9773/V015439/2022/PO

Ostrava, dne: 13.6.2022

Věc: **OSVĚTLENÍ 2 PŘECHODŮ V UL. FRANTIŠKA PALACKÉHO - rozšíření soustavy
veřejného osvětlení ve Frenštátě pod Radhoštěm**

*Sdělení (není možno použít pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s
ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení do doby uzavření příslušných smluv a dohod)*

Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne
17.5.2022 pod zn.: 9773/V015146/2022/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší nasvětlení dvou stávajících přechodů pro chodce na ul. Františka
Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V předložené PD je řešeno umístění kabelového vedení veřejného osvětlení a 4 ks stožárů se
svítilidly pro osvětlení přechodů pro chodce.

- V rámci stavby bude sloup „A“ umístěn v odstupové vzdálenosti 1,00 m od líce potrubí, resp.
v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 100 GGG v majetku SmVaK Ostrava a.s. Pro umístění
sloupu v ochranném pásmu vodovodního řadu bylo zvoleno technické řešení založení sloupů VO 1,00
m pode dnem potrubí vodovodu.
- V rámci stavby bude sloup „C“ umístěn v odstupové vzdálenosti 1,30 m a kabelového vedení
v délce souběhu 2,00 m v odstupové vzdálenosti 1,30 m od líce potrubí, resp. v ochranném pásmu
kanalizačního řadu DN 400 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. Pro umístění sloupu v ochranném
pásmu kanalizace bylo zvoleno technické řešení založení sloupů VO 1,00 m pode dnem potrubí
vodovodu.
- Navržený sloup „D“, bude umístěn v odstupové vzdálenosti 1,00 m od líce potrubí, resp.
v ochranném pásmu kanalizačního řadu DN 300 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. a bude založen
1,00 m pode dnem potrubí kanalizačního řadu.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby v zájmovém území stavby v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm dojde ke
střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodním řadem DN 100 GGG a
kanalizačním řadem DN 300 B a DN 400 B** – viz mapová příloha.

Upozornění:

Umístění stavby sloupů osvětlení přechodu pro chodce a kabelového vedení v ochranném pásmu
vodovodu DN 100 GGG a jednotné kanalizace DN 300 B, DN 400 B je z technického hlediska možné.
Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se stavbou sloupů a kabelového
vedení v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je uzavření „*Dohody o činnosti a
umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla*“ se společností SmVaK Ostrava.

Stanovisko pro územní souhlas, resp. územní rozhodnutí Vám bude vydáno až po uzavření
předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu: gromanj@centrum.cz

Značka: 9773/V015439/2022/PO

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.