



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROJEKTY B.H. s.r.o.  
Valouškova 575 / 11  
63500 Brno

Značka: 9773/V022374/2018/ZÁ

Ostrava, dne: 18.9.2018

Věc: **Oprava střechy BD Rožnovská 1181, poz. parc. č. 1268 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm (investor město Frenštát pod Radhoštěm)**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme se vyjádřili již dne 16.2.2018 pod zn. 9773/V002417/2018/ZÁ a k PD pro územní a stavební řízení dne 26.4.2018 pod zn. 9773/V009790/2018/ZÁ.

Na základě nově podané žádosti rušíme stanovisko ze dne 26.4.2018 pod zn. 9773/V009790/2018/ZÁ. a nahrazujeme je níže uvedeným:

#### **Popis stavby:**

Dle předložené dokumentace se jedná o opravu střechy stávajícího objektu č. p. 1181 ve Frenštátě pod Radhoštěm, na poz. parc. č. 1268 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

#### **V rámci opravy střechy bude provedeno:**

- Demontáže – (bleskosvod, oplechování, plechová krytina, prkenný záklop)
- Kontrola a případná oprava krovu
- Nátěr krovu fungicidním a insekticidním přípravkem
- Nová skladba střešního pláště
- Nové oplechování, okapní žlaby, střešní svody, obklad římsy

#### **Stanovisko k umístění:**

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že **realizací stavby**, resp. umístěním zařízení staveniště **může dojít ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to konkrétně s vodovodem GG DN 80 a s jednotnou kanalizací DN 200 B** – viz mapová příloha.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.:556 779 225, nebo 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.:556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno rovněž respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

#### **S uvedenou stavbou souhlasíme – za níže uvedených podmínek:**

#### **Podmínky pro umístění a realizaci:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 2

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu**
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.