



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/3267/2020/laszabo /spis 381/2020

VYŘIZUJE: Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 30.01.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04

Název zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1.etapa

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 30.01.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 01:

Uchazeč na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č.02 ze dne 24.01.2020 žádá o úpravu přílohy „Příloha č.3 – návrh SOD“, která je v rozporu s odpovědí zadavatele 06 a 08. Zadavatel ve vysvětlení odpovídá, že není potřeba pro tuto zakázku stavební povolení ani dopravní omezení DIO/DIR. Žádáme tedy o odstranění těchto povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. Jedná se například o část III. Předmět smlouvy odstavec 3. bod b) dále pak část XII. Předání díla odstavec 3. bod d) atd.

Vysvětlení ZD č. 01:

Viz Příloha č.3 – návrh SOD po vysvětlení č.04

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 02:

Uchazeč žádá o vysvětlení rozporu mezi TZ a VV. V technické zprávě je uvedena redukce 86/60, ale ve výkazu výměr je uvedena redukce 76/60. S jakou redukcí má uchazeč ve své nabídce uvažovat?

Vysvětlení ZD č. 02:

- správná položka je redukce 86/60 mm - opraveno ve VV

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 03:

Uchazeč žádá o vysvětlení rozporu mezi TZ a VV. V technické zprávě je uveden svodový kabel CYKY 3x1,5, ale ve výkazu výměr je uveden kabel 3x2,5. S jakým průměrem svodového kabelu CYKY má uchazeč ve své nabídce uvažovat?

Vysvětlení ZD č. 03:

- svodový kabel má být CYKY-O 3x1,5 mm² - opraveno ve VV

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 04:

Uchazeč žádá o vysvětlení, kde má být použito 18 ks odbočných spojek T, když už je ve výkazu výměr počítáno s 18 ks spojek?

Kabelová spojka 2x4x25 mm ²	ks	18
Kabelová spojka odbočná T 3x4x2,5 mm ²	ks	18

Vysvětlení ZD č. 04:

- odbočné spojky nebudou použity - položka byla omylem ponechána ve výkazu - odstraněno z VV.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 05:

Uchazeč žádá o vysvětlení, kde budou použity 2 ks zemnicích tyčí, které nejsou v PD blíže popsány.

Zemnicí tyč ZT2 – v=2000 mm ks 2

Vysvětlení ZD č. 05:

- zemnicí tyče nebudou použity - položka byla omylem ponechána ve výkazu - odstraněno z VV.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 06:

Uchazeč žádá o upřesnění, kde mají být provedeny výkopy. V situaci jsou zakresleny pouze světlená místa (stožáry, svítidla) a rozvaděče. Trasa výkopů v situacích chybí, není ani blíže popsáno v technické zprávě.

Vysvětlení ZD č. 06:

- trasa kabelového výkopu bude pouze v jednom úseku, a to - viz. Situační mapa S1, v.č.7, severně od kruhového objezdu mezi body 3240, D-4, 3241, D-5, 3242, D-6, 3243 a 3244. Zde bude proveden kabelový výkop v prostoru mezi hlavní silnicí a stávajícím chodníkem, a budou zde umístěny nové stožáry VO. Stávající osvětlovací body 3240, 3241, 3242, 3243 a 3244 budou demontovány s novým osazením přesunuty blíže k sinici na nové stožáry a mezi nimi budou doplněny rovněž nové stožáry v bodech D-4, D-5 a D-6. Tím vznikne osvětlovací linie podél silnice a zároveň bude osvětlovat také chodník.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 07:

Na straně 6 ZD je uvedeno jakým způsobem má být členěna nabídková cena. Zadavatel sice v dodatečných informacích č. 3 opravil přílohy aby na sebe korespondovali, ale požadavek ZD stále odpovídá původnímu členění. Stačí zadavateli vyplnit přílohy upravená v dodatečných informacích, nebo je potřeba někde do nabídky zakomponovat požadavek ze ZD str. 6?

Vysvětlení ZD č. 07:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném v příloze Krycí list nabídky po vysvětlení č.03.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 30.01.2020

Přílohy: Příloha č.3 – Návrh SOD po vysvětlení č.04

Příloha č.7 – Souhrnný rozpočet – Výkaz výměr po vysvětlení č.04

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje, administrace VZ

Ing. Iva Šumšalová - referent odboru investic a rozvoje

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje