

Rozvaděč R1 – doplnění

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

ROZMĚRY

MIN. KRYTÍ

IP 30

PŘÍVOD

SHORA

VÝVODY

NAHORU I DOLŮ

UMÍSTĚNÍ

CHODBA 1.NP, m.č.1.01

BARVA

PROUD. SOUSTAVA

3NPE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

MAXIMÁLNÍ PROUD

$I_{max} = 25A$

MAX. ZKRATOVÝ PROUD

$I_k = 10 kA$

BILANCE :

Instalovaný příkon :

$P_i = xx,xx kW$

Koeficient soudobosti :

$B = 0,25$

Výpočtové zatížení :

$P_p = x,xx kW$

Výpočtový proud :

$I_n = x,x A$

OCHRANA DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :

- NORMÁLNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇNÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE (V SOULADU S Odst. 9, PAR. 44, ZÁK. Č. 137/2006 SB.).

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESI APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, TJ. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HIP	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ	
Martin KOCIÁN 	Martin KOCIÁN 	Ing. arch. Martin JANDA	Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347	
STAVEBNÍ ÚŘAD : FRENŠTÁT P/R		KATASTR. ÚZEMÍ : FRENŠTÁT P/R		FORMÁT
Investor : Město FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, nám. Míru 1, FRENŠTÁT P/R, 744 01			2 x A4	
ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ TYRŠOVA 1053			DATUM	02/2020
			ÚČEL	REALIZACE
			ČÍSLO ZAKÁZKY :	R-2020/03
			MĚŘÍTKO :	PARÉ :
			ČÍSLO VÝKRESU :	
ČÁST : D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY			
ODDÍL : D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ			
OBJEKT : D1.4	SO 01 – BUDOVA 1053			
PROFESE : D1.4.d	ELEKTROINSTALACE			
OBSAH :			6	
ROZVADĚČ R1 - DOPLNĚNÍ				