

1.NP - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ELEKTROINSTALACE

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1		Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
			Lx	článek č.	
1.01	CHODBA	58,07	200	neurčen	AB5, AD1
1.02	CHODBA	31,23	200	neurčen	AB5, AD1
1.03	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	3,68	300	neurčen	AB5, AD2
1.04	WC CHLAPCI	5,61	300	neurčen	AB5, AD2
1.05	WC KABINA CHLAPCI	1,13	300	neurčen	AB5, AD2
1.06	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ MUŽI	1,75	300	neurčen	AB5, AD2
1.07	WC UČITELÉ MUŽI	1,54	300	neurčen	AB5, AD2
1.08	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	5,08	300	neurčen	AB5, AD2
1.09	WC DÍVKY	1,26	300	neurčen	AB5, AD2
1.10	HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	3,84	300	neurčen	AB5, AD2
1.11	PŘEDSÍŇ UČITELÉ ŽENY	3,28	300	neurčen	AB5, AD2
1.12	WC UČITELÉ ŽENY	1,84	300	neurčen	AB5, AD2
1.13	VÝLEVKA ÚKLID	1,08	200	neurčen	AB5, AD2
1.14	ŠATNA UČITELÉ	7,99	300	neurčen	AB5, AD1
1.15	SKLAD POTŘEB ÚKLID	3,03	300	neurčen	AB5, AD1
1.16	ÚKLID	3,42	300	neurčen	AB5, AD2
1.17	WC ÚKLID	1,71	200	neurčen	AB5, AD2
1.18	ŠATNA ÚKLID	3,70	300	neurčen	AB5, AD1
1.19	SKLAD TĚLOCVIČNY	3,70	300	neurčen	AB5, AD1
1.20	CHODBA	2,88	200	neurčen	AB5, AD1
1.21	WC PŘEDSÍŇ CHLAPCI	1,25	300	neurčen	AB5, AD2
1.22	WC CHLAPCI	1,22	300	neurčen	AB5, AD2
1.23	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	1,33	300	neurčen	AB5, AD2
1.24	WC DÍVKY	1,18	300	neurčen	AB5, AD2
1.25	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	3,36	300	neurčen	AB5, AD2

LEGENDA SVÍTIDEL

- A – LED svítidlo interiérové přisazené, typ BR SB4K0300V1/ND, 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44, průměr 285 mm, korpus plech, kryt PMMA opál, výrobce MODUS
- B – LED svítidlo interiérové přisazené s čidlem pohybu, typ BR SB4K0300V1/ND SM, 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44, průměr 285 mm, korpus plech, kryt PMMA opál, výrobce MODUS
- C – LED svítidlo interiérové přisazené, typ BR SB4K0375V2/ND, 1x27W, 2700 lm, 4000K, IP44, průměr 375 mm, korpus plech, kryt PMMA opál, výrobce MODUS
- D – LED svítidlo interiérové přisazené s čidlem pohybu, typ BR SB4K0375V2/ND SM, 1x27W, 2700 lm, 4000K, IP44, průměr 375 mm, korpus plech, kryt PMMA opál, výrobce MODUS
- E – LED svítidlo interiérové přisazené, typ EV05000M4CW/ND, 120 cm, 1x33W, 5000 lm, 4000K, IP20, korpus plech, kryt čirý PC, výrobce MODUS

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Vypínač č.1, IP20
- Vypínač č.1, IP44
- Vypínač č.6, IP20
- Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP20
- Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP44
- Kabelový přívod jednofázový s rezervou 1m příp. ukončený v inst. krabici
- Stávající rozvaděč pod omítku

LEGENDA KABELŮ

- CYKY–J(O) 3x1,5 mm2
- CYKY–J 3x2,5 mm2
- Více kabelů ve stejné trase

POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE (V SOULADU S ODSŤ. 9, PAR. 44, ZÁK. Č. 137/2006 SB.).

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNIKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE M.J. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESI APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, T.J. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chránič – doplňněd

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : viz tabulka
Prostředí dle ČSN 33 2000–7–701 : zóny v koupelnách

ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 provedeno vodičem CY 4 z/2 v omešce a CY 6 z/2 volně nebo v podlaze

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	GALT servis PROJEKOVNÍ SLOUŽBY Martin KOČIÁN Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 722 293 585, Fax: 722 293 585 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-669130347	
STAVEBNÍ ÚŘAD : FRENŠTÁT P/R		KATASTR. ÚZEMÍ : FRENŠTÁT P/R		FORMÁT 5 x A4
Investor : Město FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, nám. Míru 1, FRENŠTÁT P/R, 744 01				DATUM 02/2020
ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ TYRŠOVA 1053				ÚČEL REALIZACE
ČÁST : D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY : R–2020/03
ODDÍL : D1		DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ		MĚŘÍTKO : PÁŘE :
OBJEKT : D1.4		SO 01 – BUDOVA 1053		1: 50
PROFESI : D1.4.d		ELEKTROINSTALACE		
OBSAH :		1.NP - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU : 4