


LEGENDA

- uzemňovací vedení v zemi - FeZn 30x4
- svorka připojovací SP
- propojka zemniců (pásovina/pásovina) svorkou 2ks SR 2 (izolace dle ČSN)
- X napojení zemnicího vedení a ocelových konstrukcí navařením praporce + SR2, v = 0,3 m

Max.odpor - soustavy 2Ω

POZNÁMKA:

- strojený zemnic při přechodu (zemina - vzduch, beton - vzduch) chránit v místě výstupu proti korozi antikorozní bandáží v délce 30/30 cm, beton - zemina v délce 30/100 cm (asfaltový nátěr)... ČSN 33 2000-5-54.
- Spoje v zemi vždy dvojité a izolace proti korozi (napuštěnou jutou, asfaltovou záplavkou, asfaltová emulze SA IV apod.)



Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Max.přechodový odpor 5Ω (uzemňovací soustava)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-----------------|--|---------|--|--|---------------|---------------|
| Hlavní projektant | | Zodpovědný projektant | | Vypracoval | | Kreslil | |  <div>Miroslav Sopuch; IČO: 13017101 Bratří Jaroňků 778/17 Nový Jičín 741 01 Projekční kancelář Trilcova 1386/19, Nový Jičín 741 01 Tel. 606 707 601, E-mail: posta@misa.cz</div> | | |
| | | Sopuch Miroslav | | Sopuch Miroslav | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | |
| Investor | | Město Frenštát pod Radhoštěm; IČO: 00297852 | | | | | | | | |
| | | nám. Míru č.1, Frenštát pod Radhoštěm 744 01 | | | | | | | | |
| Stupeň PD | | Územní souhlas (US + DPS) | | | | | | Č. autorizace | Číslo kopie: | |
| AKCE: | | Přívod VN a NN, trafostanice pro areál Aquaparku, ul. Dolní Frenštát p. R. k.ú. Frenštát pod Radhoštěm D.2.b) Výkresová část | | | | | | | | Číslo zakázky |
| | | | | | | | | | | Datum |
| | | | | | | | | | | Formát |
| Název výkresu: | | Uzemnění kioskové trafostanice | | | | | | Měřítka | Číslo výkresu | |
| | | | | | | | | 1 : 50 | 203 | |