


LEGENDA :

- jímač
- SS • spojovací svorka
- SO • okapová svorka
-  zkušební svorka, ochranný úhelník
- jímací vedení FeZn d 8 na podpěrách
- — — — — zemnicí pásek FeZn 30x4 v beton. základech

POZNÁMKA :

- BUDE DOPNĚNA ZEMNÍCI SOUSTAVA A PROVEDENA NOVÁ MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNA JÍMAČI
- ZEMNÍCI SOUSTAVA DOPNĚNÁ BUDE PROVEDENAZ POZINKOVANÉHO PÁSKU FeZn 30X4 mm, ULOŽENA DO ROSTLÉ ZEMINY
- NA JÍMACÍ VEDENÍ BUDE NAPOJEN ANTÉNNÍ STOŽÁR JE STÁVAJÍCÍ A MÁ NA SOBĚ JÍMAČ
- JÍMACÍ VEDENÍ BUDE PROVEDENO NOVÉ JAKO MŘÍŽOVÁ SOUSTAVA Z DRÁTU AlMgsl prům. 8 mm, POLOTVRDÝ, KTRÉ BUDE DOPLNĚNO JÍMAČI, VEDENÍ BUDE UCHYCENO NA OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- JÍMACÍ VEDENÍ, KTERÉ JDE PŘÍČNĚ BUDE UCHYCENO NA PODPĚRÁCH NA PLOCHÉ PLASTOVÉ STŘECHY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm			FORMÁT 2A4
NÁZEV: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ bytového domu Dolní 433, Frenštát p. R.			DATUM 03/2020
			ÚČEL stav. pov.
			ZAK.Č. 2020/03
Hromosvod			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKR. EL-01