




LEGENDA:




nový třístupňový ocelový osvětlovací stožár jmenovitě výšky 8 m (ø159/114/89) s jednoramenným výložníkem (obloukový, ø60 mm, výložení 2 m) a LED svítidlem 1, elektrovýzbroj (min. IP2X) s poj. 6A/gG, svodový kabel CYKY-J 3x1,5 – podrobnosti v 04-TZ




nový třístupňový ocelový osvětlovací stožár jmenovitě výšky 8 m (ø159/114/89) s dvouarmenným výložníkem (obloukový, ramena ø 60 mm, výložení 2 m, úhel sevření ramen 90°) a 2 ks LED svítidel 1, elektrovýzbroj (min. IP2X) se 2 poj. 6A/gG, 2 svodové kabely CYKY-J 3x1,5 – podrobnosti v 04-TZ




nový kónický sadový osvětlovací stožár jmenovitě výšky 6 m (horní ø76 mm) s LED svítidlem 2 osazeným na dřívku, elektrovýzbroj (min. IP2X) s poj. 6A/gG, svodový kabel CYKY-J 3x1,5 – podrobnosti v 04-TZ




nový kónický sadový osvětlovací stožár jmenovitě výšky 6 m (horní ø76 mm) s LED svítidlem 3 osazeným na dřívku, elektrovýzbroj (min. IP2X) s poj. 6A/gG, svodový kabel CYKY-J 3x1,5 – podrobnosti v 04-TZ




stávající požární hlásič převést na nový stožár č.7




nový kabel rozvodu VO (druh a průřez – viz popisy ve výkrese)




nový zemnič FeZn (drát ø10mm) v zemi hloubce min. 50 cm




připojení uzemnění na stožár VO, místo přizemnění ochranného vodiče




rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO



kabelová spojka NN



stávající kabelový rozvod VO – nedotčen



stávající sadový stožár VO se svítidlem na dřívku

Číslování stožárů ve výkrese je pouze pracovní, v průběhu stavby bude upřesněno pověřeným pracovníkem správy VO

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN-S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O

STODOLNÍ 17

CZ-702 00 OSTRAVA

TEL: 5 9 6 1 1 1 8 4 2

WWW: a-geniusloci.eu

PTD Muchová, s.r.o.

Olešní 313/14

712 00 Ostrava - Muglínov

GENIUS LOCI

A T E L I É R

REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠKOLSKÁ ČTVŘTĚ
VE FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM – I. ETAPA

zhotovitel:		akce:	
investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Miru 1, Frenštát pod Radhoštěm	stípač PD:	DPS
místo stavby:	Frenštát pod Radhoštěm, sídliště Školská čtvrt'	číslo PD:	
autři:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	datum: září 2019	
zodp. projektant:	Ing. Alena Muchová, AT pro technol. zařízení staveb č. 1100344		
projektant:	Ing. Petr Gavlovský, Ing. Radim Gřes		
st. objekt:	SO 04 - Veřejné osvětlení	měřičko:	-
výkres:		číslo výkresu:	04-02