




Uložení kabelu v terénu ve výkopu 35x50cm




Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu VO ve výkopu 35x80cm (vjezdy, poježděné plochy)



Prostup pod komunikací 50x120cm



Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

* Při křížení zemniče s plynovodem chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vyspaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od lince plynovodu

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.
STODOLNÍ 17
ČZ - 702 00 OSTRAVA
TEL.: 5 9 6 1 1 1 8 4 2
www.o-geniusloci.eu

GENIUS LOCI
A T E L I É R

PTD Muchová, s.r.o.
Olešná 313/14
712 00 Ostrava - Muglínov

zhotovitel:		REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠKOLSKÁ ČTVŘŤ VE FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM – I. ETAPA	
akce:			
investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm	služebník:	DPS
místo stavby:	Frenštát pod Radhoštěm, sídliště Školská čtvřť	číslo a číslo:	
autři:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	datum:	září 2019
zodp. projektant:	Ing. Alena Muchová, AT pro technol. zařízení staveb č. 1100344	měřítko:	1 : 20
projektant:	Ing. Petr Gavlovský, Ing. Radim Gřes		
st. objekt:	SO 04 - Veřejné osvětlení		
výřes:	Vzorové řezý uložení kabelů VO	číslo výřesu: 04-05	