

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: písemná žádost
ZE DNE: 20.12.2018
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS68545/2018/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS68545/2018/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz
DATUM: 16.1.2019

Ateliér Genius loci, s.r.o.
Ing. Kateřina Nevludová

Stodolní 17

702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem: Chocholouškova 1527/6 702 00 Ostrava, která na základě plné moci ze dne 4.1.2019 zastupuje Město Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem: náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm - I. etapa“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm - I. etapa“ jako podkladem pro územní rozhodnutí a stavební povolení

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání stavby je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, Ostrava, podané dne 27.12.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší regeneraci sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm. V řešeném prostoru se nachází objekty bytových domů, areál mateřské školy a střední průmyslová škola. Sídlíště je vzdáleno cca 1 km od centra města. V rámci úprav v území dojde k vytvoření esteticky kultivovaných prostor řešeného sídliště, předláždění stávajících chodníků a zón pro pěší, rozšíření a úpravě okolních komunikací, k instalaci veřejného osvětlení a k uspořádání parkovacích ploch pro osobní automobily. Navržena jsou podélná parkovací stání před mateřskou školou na ulici Křižíkova a kolmá parkovací místa na komunikaci mezi mateřskou a střední průmyslovou školou. Součástí regenerace prostoru sídliště je osazení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) a doplnění veřejného osvětlení. Rozšíření stávající místní komunikace - ulice Křižíkova si vyžádá přeložku veřejného vodovodu v délce 83,4 metru. Přeložka řadu DN100, GGG z tvárné litiny bude provedena ve stejné dimenzi a hloubce uložení potrubí jako stávající vodovodní řad.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Shora uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor bude v souladu s požadavkem §4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.



Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1. adresát - 1 list/ 2 str. + PD (poštou)
2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 1 list/ 2 str.