




Protlak pod komunikací II/483 u č.e. 255



Legenda :

Ozn.	Popis
1	stávající terén
2	zásep vyčištěnou zemínou
3	litinové potrubí TI-PE DN100 (DN80)
4	pískový podsyp
5	ocelová chránička 3248 mm
6	pryžová manžeta s objímkou
7	hutněný obsyp štěrkokopiskem
8	stávající zemina
9	kluzné vymezení objímky RACI, krajní zdvojené typ F/G, výška 60 mm
10	stávající skladba komunikace
11	betonové čelo – beton prostý vodostavbní H T100 – C 16/20

Protlak pod komunikací II/483 u č.p. 980



Upozornění:

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě !!!
Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!!
Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat
ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb.
a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	B. Štěpánek, DiS.	M Projekt CZ
Kraj:	Moravskoslezský	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020 562 01 Ustředí Orlicí
pMěU:	Frenštát pod Radhoštěm	MěU:	Frenštát pod Radhoštěm	Formát: 8 /A4
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01	Datum:	11 /19	
Akce:	PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU UL. STŘELNÍČNÍ, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM			Stupeň: DPS
				Měřítko: 1:25
				Číslo. zak.: 17_1073
Obsah:	Uložení potrubí pod komunikací – protlak			Číslo: D.2