



POZNÁMKA :

EL. ROZVODY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU BUDOU PROVĚDĚNY KABELY CYKY - MINIMÁLNÍ KRYTÍ  
KABELŮ OMÍTKOU 20mm.  
ROZVODY PROVEDENÉ VOLNĚ BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY TYPU CXKH-R.

LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3,5,7x1,5mm2 pod omítkou , v podlaže vyznačená místa,kabelových žlabech
- Spínač jednopólový č.1 , 10AX, 250V,IP20. , barva bílá
- Prepínač sériový č.5 , 10AX, 250V, barva bílá
- Prepínač střídací č.6, 10AX, 250V, barva bílá
- Prepínač křížový č.7, 10AX, 250V, barva bílá
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/0 , 10AX, 250V , IP20 barva bílá
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/0So s orientační kontrolkou , 10AX, 250V , IP20, IP44barva bílá
- Spínač automatický se snímačem pohybu , úhel pokrytí 180°, zpoždění 5s-10min., Konfort II,10AX, (2300W/V-A)230V AC

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY -J,O pod omítkou , v kabelových žlabech, trubkách PH a v podlaže. Osvětlení prostor je navrženo pomocí zářivkových svítidel , které budou osazeny na stěnách , přisazeny ke stropní konstrukci. Svítidla budou ovládána po skupinách pomocí kolébkových vypínačů osazených ve výšce 120 cm nad podlahou.Typ a design ovládacích prvků bude upřesněn v průběhu stavby a odsouhlasen architektem a investorem.  
Na vyznačených místech budou osazena nouzová svítidla.

Upozornění : design přístrojů a zásuvek bude odsouhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

LEGENDA SVÍTIDEL VIZ. PŘÍLOHA TZ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: <b>Atelier Velehradský, s. r. o</b> Libušino údolí 203376, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: atelier@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY I. STAVBNÍ OBJEKT: ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKČNÍ ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOVODVODY DATUM: 5 / 2014 MĚŘITKO: 1:100		AUTORIZACE:	
STAVBYTEL: Město Frenštát pod Radhoštěm		OPROJEKČNÍ PREZENTANT: Pavlo Jirí		Č. VÝKRESU:	
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		KRESLIL: Pavlo Jirí		Č. REVIZE:	
ČÍSLO AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: SVĚTLNÉ ROZVODY 1.PP		Č. PRÁK:	
STUPĚŇ PD: DPS	STAVBNÍ OBJEKT: I.	ČÁST PD: D	PROJEKČNÍ ČÁST: EL-02		