



Rozvodnice R-11

Rozvodnice bude plastového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak .  
Přívod a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice  
ER kabelm CYKY-J 4x10mm2 , který bude ukončen na hl. vypínači rozvodnice

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje  
pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Ateliér Velehradský, s. r. o		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
		Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno		STAVEBNÍ OBJEKT: I.			
		IČ: 292 63 140		ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
		E: tichy@velehradsky.cz		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY			
		T: +420 547 221 936		DATUM: 5 / 2014			
SUBDODAVATEL:		PAVLŮ JIŘÍ <small>Projektace el. zařízení a hromosvodů Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: j.pavlu@tiscali.cz IČO: 15589497</small>		MĚŘÍTKO:			
STAVEBNÍK:		Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavlů Jiří 			
MÍSTO STAVBY:		Frenštát p.R., p.č.: 1613		KRESLIL: Pavlů Jiří 			
ČÍSLO AKCE:		NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: ROZVODNICE R-11			
1250							
STUPEŇ PD:		STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÁST PD:		PROFESNÍ ČÁST:	
DPS		I.		D		EL-21	
						Č. VÝKRESU:	
						Č. REVIZE:	
						Č. PARÉ:	