ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
10.86 m²

3.01 3.01

1360 1360

max1290 max1290

Výkon ohřívače 6kW
Topná voda 80/60°C
El. příkon 600W, 230V
Qv= 285–990m3/h

Výkon ohřívače 6kW
Topná voda 80/60°C
El. příkon 600W, 230V
Qv= 285–990m3/h

Poznámka:
Velikost vnitřní jednotky koordinovat s velikostí prostoru pod oknem

ERIE

KLUBOVNA - GALERIE
23.28 m²

CHODBA
26.46 m²
+0.480

ZÁZEMÍ SÁLU
6.76 m²

DIVADELNÍ SÁL
67.62 m²

JEVIŠTĚ
40.91 m²

SKLAD
5.46 m²

3.04

Potrubní rozvody ponechány
Výměna distribučních elementů

Napojeno na stávající potrubní rozvod

CHODBA
25.00 m²

+1.380

CHODBA
30.26 m²

CHODBA+SCHODIŠTĚ
17.75 m²

+1.380

500
315

Ø250

WC
1.39 m²

WC
1.79 m²

SPRCHA
3.36 m²

SKLAD
27.57 m²

KANCELÁŘ
17.25 m²

+1.380

ČAJOVNA
131.65 m²

2.06
400x200

Vyústky napojeny na stávající potrubní rozvod

SKLAD
50.39 m²

SKLAD
39.86 m²
+0.180

CHODBA
14.42 m²

KANCELÁŘ
18.01 m²

KANCELÁŘ
17.56 m²

2.05

Tepelná izolace tl.4cm

KUCHYŇKA
4.07 m²

KNIHOVNA - SKLAD
20.53 m²
+0.480

VÝTAH
9.48 m²

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	**Atelier Velehradský, s. r. o** Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	AUTORIZACE:
			STAVEBNÍ OBJEKT:	I.	
			ČÁST PD:	A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY	
			PROFESNÍ ČÁST:	D.1.4.3.5.6-VZDUCHOTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE	
SUBDODAVATEL:	Jiří Hájek		DATUM:	5/2014	
			MĚŘÍTKO:	1:50	
STAVEBNÍK:	Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jiří Hájek	
MÍSTO STAVBY:	Frenštát p.R., p.č.č 1613		KRESLIL:	Jiří Hájek	
ČÍSLO AKCE: 1250	NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.**		NÁZEV VÝKRESU:	**PŮDORYS 1.NP VZDUCHOTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE**	
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	ČÍSLO VÝKRESU:	Č. REVIZE: / Č. PARÉ:
DPS	**I.**	**A**		**VZT - 004**	