



POZNÁMKA :

EL. ROZVODY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU BUDOU PROVĚDĚNY KABELY CYKY - MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ OMÍTKOU 20mm.
ROZVODY PROVEDENÉ VOLNĚ BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY TYPU CXKH-R.

Umístění svítidel musí být koordinováno s PD interiéru !!!

LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3,5,7x1,5mm2 pod omítkou , v podlaže vyznačená místa,kabelových žlabech
- Spínač jednopólový č.1 , 10AX, 250V,IP20. , barva bílá
- Přepínač sériový č.5 , 10AX, 250V, barva bílá
- Přepínač střídavý č.6, 10AX, 250V, barva bílá
- Přepínač křížový č.7, 10AX, 250V, barva bílá
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/0 , 10AX, 250V , IP20 barva bílá
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/0So s orientační kontrolkou , 10AX, 250V , IP20, IP44barva bílá
- Spínač automatický se snímačem pohybu , úhel pokrytí 180°, zpoždění 5s-10min., Konfort II,10Ax, (2300W/V-A)230V AC

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY -J,O pod omítkou , v kabelových žlabech, trubkách PH a v podlaže. Osvětlení prostor je navrženo pomocí zářivkových svítidel , které budou osazeny na stěnách, přisazeny ke stropní konstrukci. Svítidla budou ovládána po skupinách pomocí kolébkových vypínačů osazených ve výšce 120 cm nad podlahou.Typ a design ovládacích prvků bude upřesněn v průběhu stavby a odsouhlasen architektem a investorem.
Na vyznačených místech budou osazena nouzová svítidla.

Upozornění : design přístrojů a zásuvek bude odsouhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

LEGENDA SVÍTIDEL VIZ. PŘÍLOHA TZ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 2037/6, 623 00, Brno IČ: 252 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 936	STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY I. STAVBNÍ OBJEKT: ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKOVÁ ČÁST: D.1.4.7-ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY DATUM: 5 / 2014 MĚŘÍTKO: 1:100	AUTORIZACE: OPROUDOVÝ PROJEKTANT: Pavlo Jirí KRESLA: Pavlo Jirí			
	SBŘOUDAVATEL: PAVLŮ JIRÍ Ing. Pavlo Jirí, autorizovaný projektant pro obor stavební elektrotechniky IČ: 252 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 936	STAVBA: Město Frenštát pod Radhoštěm MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613				
	ČÍSLO AKCE: 1250	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.				
	STUPĚŇ PD: DPS	STAVBNÍ OBJEKT: I.	ČÁST PD: D	PROJEKOVÁ ČÁST: EL-07	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE: