

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ateliér Genius loci, s.r.o.
Chocholouškova 1527 / 6
70200 Ostrava

Značka: 9773/V024480/2019/PO

Ostrava, dne: 30.9.2019

Věc: Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – II. etapa - SO 01.2 Přeložka vodovodu
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí
Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 19.7.2018 pod zn.: 9773/V018462/2018/PO.

Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 23.7.2019 pod zn.: 9773/V018886/2019/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší regeneraci veřejných prostor části sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V rámci úpravy komunikace na ulici Školská čtvrť a vzhledem k navržené skladbě konstrukčních vrstev v celkové skladbě 450 mm, mezi domy č.p. 1260 a 1345 nad vodovodním řadem DN 100 GG je navržena přeložka, resp. výměna vodovodu.

V rámci stavby SO 01.2 je navržena přeložka vodovodního řadu DN 100 v materiálovém provedení tvárná litina v délce 9,30 m. Přeložka vodovodu bude provedena s jistěnými spoji. Napojení přeložky vodovodu bude provedeno na obou stranách ve vzdálenosti 2,00 m od hrany navržené komunikace.

S předloženou přeložkou vodovodu souhlasíme.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že navržená přeložka koliduje se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. **s kanalizačním řadem DN 400 KAM** – viz mapová příloha.

Připomínky k projektové dokumentaci:

PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Nemáme připomínky.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je nezbytné před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268). Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky.
- Materiál přeložky v PD požadujeme GGG v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Přeložku požadujeme navrhnout tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).

- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- V PD nutno řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí oboustranně.
- Investor v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí) uzavře se SmVaK Ostrava a.s. dohodu o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby. Pro potřeby uzavření této dohody nutno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz Bez uzavřené smlouvy dohody nebude vydáno kladné stanovisko pro stavební povolení na stavbu, která nutnost přeložky úpravy vodního díla vyvolala.
- **Projektovou dokumentaci v dalším stupni řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.