

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: písemná žádost
ZE DNE: 9.7.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS37453/2017/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS37453/2017/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál
Mgr. Alena Rajskupová
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz

DATUM: 7.8.2019

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Stodolní 17

702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem: Stodolní 17, 702 00 Ostrava, která na základě plné moci ze dne 4.1.2019 zastupuje Město Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem: náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm - II. etapa“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm - II. etapa“ jako podkladem pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

s o u h l a s í.

K vydání stanoviska k trvalému užívání stavby je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., se sídlem: Stodolní 17, 702 00 Ostrava, podané dne 15.7.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Předmětem předložené projektové dokumentace je regenerace veřejných prostor části

sídlíště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm. Součástí záměru je vybudování esteticky kultivovaných sídlištních ploch, reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení a ploch pro každodenní rekreaci. Místo stavby se nachází na pozemcích parc.č. 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 700/1, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4614, 4643, 1615 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Stavba II. etapy je členěna na 5 stavebních objektů: SO 01 Komunikace a parkovací stání, chodníky - komunikace i parkoviště jsou převážně navrženy s dlážděným krytem, lemované obrubníky. Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, včetně bezbariérových přístupů na parkoviště. Součástí stavby jsou i zpevněné plochy pro kontejnery na komunální odpad. V rámci navržených parkovacích stání dojde k uspořádání stávajících ploch s kapacitou 110 stání rozptýlených v území sídlíště. SO 02 - Veřejné osvětlení řeší umístění nových stožárů veřejného osvětlení 19 ks sadové stožáry a 3 ks silničních stožárů. SO 03 - Herní prvky, mobiliář. Ve vnitrobloku je uprostřed řešeného území navrženo nové oplocené dětské hřiště o rozloze 360 m² s herními prvky (kolotoč na stání, sedátko hnízdo, malá sestava s věží, skluzavkou, šikmými schody a houpačkou, vahadlová čtyřhoupačka, dvojhrázda, lanová pyramida, velká multifunkční sestava se dvěma věžemi, houpadlo na pružině pro 2 děti), nový mobiliář (lavička s opěradlem 10 ks). Pod herními prvky bude litý pryžový povrch dvouvrstvý. Hřiště bude určeno pro děti věkové kategorie 3 až 14 let. Všechny herní prvky a dopadové plochy budou v souladu s ČSN EN 1176/1-7 a ČSN EN 1177. Součástí dětského hřiště bude i pískoviště o rozměrech 3x3 m, kryté plachtou. Dalšími stavebními objekty je SO 04 - Oplocení dětského hřiště a SO 05 - Sadbové úpravy. Výstavba podélných parkovacích stání si vyžádá přeložení trasy potrubí veřejného vodovodu.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor bude v souladu s požadavkem §4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.



Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1. adresát - 1 list/ 2 str. + PD (poštou)
2. KHS, ÚP N. Jičín (HOK) - 1 list/ 2 str.