



SVÍTIDLO "D"



SVÍTIDLO SE OSADÍ NA VÝLOŽNÍK, DÉLKA VÝLOŽNÍKU SE UPŘESNÍ PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ SLOUPU TAK, ABY SVÍTIDLO BYLA OSAZENÉ V SOULADU S VÝPOČTEM OSVĚTLENÍ:

SVÍTIDLO "D" : STŘED SVÍTIDLA 1,8M OD OSY PŘECHODU, KONEC SVÍTIDLA (MÍSTO NAPOJENÍ SVÍTIDLA NA VÝLOŽNÍK) NA HRANU KOMUNIKACE.

ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, NUTNO DOLOŽIT VÝPOČET OSVĚTLENÍ. VÝPOČET BUDE NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.

ZODP. PROJ.	NAVRHL	KRESLIL	VED. PROJ.	<div>Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.</div> <div></div> <div>BEZRUCHOVA 879 742 13 STUDÉNKA IČ: 03692485</div>	
TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ	TYRAJOVÁ			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		ÚŘAD: Měú Nový Jičín			
INVESTOR: Město Frenštát p.R., nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.					
AKCE: OSVĚTLENÍ 2 PŘECHODŮ V UL. FRANTIŠKA PALACKÉHO - rozšíření soustavy veřejného osvětlení ve Frenštátě pod Radhoštěm				FORMÁT	1A4
				DATUM	10/2022
ČÁST: D. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				ARCH. ČÍSLO	01/2022
OBSAH: SVÍTIDLO "D" - přechod pro chodce č.2 Detail založení sloupu vzhledem k vodovodu a kanalizaci				STUPEŇ PD	územní souhlas
				MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
					D-05